



МЧС РОССИИ  
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
Министерства Российской Федерации  
по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий  
ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Управление надзорной деятельности

ул. Галактионовская, 193, г.о. Самара, 443100  
Телефон: (846) 338-96-68;  
факс: 338-96-29, телефон доверия 337-72-82

25.01.2011 г. № 212 -2-1

Руководителю комитета по пожарной  
безопасности Торгово – Промышленной Палаты  
Самарской области  
О.В. Федорову

ул. А. Толстого, д. 6,  
г.о. Самара, 443099

Г  
О требованиях, предъявляемых к планам  
эвакуации

Уважаемый Олег Витальевич!

Рассмотрев Ваше письмо от 28.01.2011 г. № 79-II, управление надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Самарской области сообщает:

1. В соответствии с п. 6.1.4 ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний» знаки пожарной безопасности, размещенные на пути эвакуации, а также эвакуационные знаки безопасности и знак безопасности ЕС 01 (таблица И.2) должны быть выполнены с внешним или внутренним освещением (подсветкой) от аварийного источника электроснабжения или (и) с применением фотолюминесцентных материалов.
2. Требования к планам эвакуации, их форме и количеству определены в подразделе 6.2 ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля».
3. Согласно п. 6.2.10 планы эвакуации следует вывешивать на стенах помещений коридоров, на колоннах и в строгом соответствии с местом размещения, указанным на самом плане эвакуации.
4. Планы эвакуации с органами государственного пожарного надзора не согласовываются.
5. При изготовлении планов эвакуации необходимо руководствоваться п. 16 Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03), ГОСТ Р 12.4.026-2001, ГОСТ Р 12.2.143-2009.

Заместитель начальника Главного управления  
МЧС России по Самарской области - начальник УНД  
(главный государственный инспектор  
Самарской области по пожарному надзору)

С.С. Работин  
8(846)338-99-49

В.В. Пучко

3  
18.2  
марта 11